


一次導体付零相変流器

形式	極数	最大通電電流	定格電圧	定格短時間電流	定格感度電流及び動作時間
Z-800B	4	800A	AC600V	100kA (尖頭値)	組合わせる 漏電リレーによる。
Z-1000B		1000A			
Z-1200B		1200A			



組合わせる漏電リレー

R-NZC R-NZF
 R-NZB R-NZFT
 R-NZBT
 R-NZBL
 R-NZBK

CUSTOMER			DWN.	桐生(雷)	2001-04-18	REGD 2011-09 16	TITLE	寸法図	REV.	
QUANTITY			CHKD.	小島(剛)	2001-04-18		16			02
ORDER NO.			APPD.	小島(剛)	2001-04-18					
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43057869		SH.	
2011-09-16 鈴木(健), 須貝, 藍原								1/1		